

Umweltinspektionsbericht

Firma/ Betreiber	Antonius Tidde
Standort	Vechtrup 12, Telgte
Anlage	Biogasanlage
Datum und Dauer der Inspektion vor Ort	10.11.2015 10:30 bis 12:15
Zuständige Überwachungsbehörde	Untere Immissionsschutzbehörde Bauamt - Kreis Warendorf
Weitere beteiligte Behörden	Amt für Umweltschutz, Kreis Warendorf Bauaufsicht, Kreis Warendorf

A) Inspektionsumfang

Angemeldete medienübergreifende Überwachung (Regelüberwachung)

B) Grundlage der Überwachung

§ 52a Bundes-Immissionsschutzgesetz in Verbindung mit der Immissionsschutzrechtlichen Genehmigung nach § 67 BImSchG vom 22.01.2014 Az.: 80026/2014

C) Inspektionsergebnis (Mängeldefinition siehe Anlage)

Einhaltung der rechtlichen Anforderungen innerhalb des Prüfrahmens	
geringfügige Mängel?	Ja 1. Durchführung von Prüfungen nach BetrSichV 2. Erstellen und Vorlegen von Dokumenten nach GefStoffV 3. Vorlegen eines Änderungsantrags für eine wasserrechtliche Erlaubnis zur Niederschlagswasser-Einleitung 4. Vorlage eines Antrags für eine Genehmigung der Überfahrt im Gewässer Nr. 9300 (Anlage im Gewässer)
Mängel behoben (innerhalb von 4 Monaten)?	<i>In Bearbeitung</i> zu 1. Wurde durchgeführt zu 2. Ist in Bearbeitung zu 3. Wurde durchgeführt zu 4. Ist in Bearbeitung
erhebliche Mängel?	Ja 1. Zahlreiche Abweichungen von der Genehmigung, Vorlegen eines Antrages nach § 16 BImSchG 2. Durchführung einer vollständigen Sachverständigen-Prüfung nach VAWs 3. Bau von fehlenden Wänden an der Fahrsiloplanlage 4. Erstellung eines Auffangraumes für die Öllagerung 5. Vervollständigung der fehlenden Umwallung für den Retentionsraum im Havariefall 6. Erstellung einer befestigten Abfüllfläche am

	<p>Gärrestbehälter</p> <p>7. Erstellung einer ausreichend großen Lagerfläche für den separierten Gärrest</p> <p>8. Sanierung der rissigen Betonfläche im Bereich der Silagesickersaft-Ableitung/der Bodeneinläufe</p> <p>9. Vorlage von Unterlagen/ Nachweisen für den Walzasphalt-Boden der Fahrsiloanlage</p>
Mängel behoben (innerhalb von 4 Monaten)?	<p><i>In Bearbeitung</i></p> <p>zu 1. <i>Ist in Bearbeitung</i></p> <p>zu 2. <i>VAS-Prüfung ist durchgeführt. Der Prüfbericht fehlt noch.</i></p> <p>zu 3. <i>Ist beantragt worden; Umsetzung wenn 3. Kammer geleert ist</i></p> <p>zu 4. <i>Ist behoben; Nachweis fehlt noch (z. B. Fotodokumentation)</i></p> <p>zu 5. <i>noch nicht behoben</i></p> <p>zu 6. <i>noch nicht behoben</i></p> <p>zu 7. <i>Ist beantragt worden; Umsetzung ist noch nicht erfolgt</i></p> <p>zu 8. <i>noch nicht behoben</i></p> <p>zu 9. <i>vorgelegte Unterlagen sind unvollständig</i></p>
schwerwiegende Mängel?	Nein

D) Veranlasste Maßnahmen

Maßnahmen der Behörde	<ul style="list-style-type: none"> • Revisionsschreiben • Kontrolle der Mängelbeseitigung
-----------------------	---

Anlage Mängeldefinition

Geringfügige Mängel

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder organisatorische Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisionsschreiben ist ausreichend. Der Betreiber bestätigt die Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.

Erhebliche Mängel

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder organisatorische Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Die Beseitigung der Mängel ist innerhalb einer festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden.

Schwerwiegende Mängel

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder organisatorische Anforderungen, die zu akuten, erheblichen Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. Ggf. ist eine Stilllegung/Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu überprüfen und zu dokumentieren. Die Folgeinspektion wird spätestens nach 6 Monaten durchgeführt.